

## Stig-Gøran Olsen

---

**Fra:** Bjørn Christian Næss <Bjorn.Christian.Naess@energi.no>  
**Sendt:** 30. oktober 2015 13:58  
**Til:** Paul Tønder  
**Emne:** Kalkyle ustsifting av 50 m rør sykehuset

Hei

Se kalkyle under.

**Kalkyle utvendig stikkledning:**

Nye boligonråder

Lengde trace stikkledning 50 m

Dimensjon stikkledning DN100

	Enh.pris kr/lm grøft	Just.faktor	Kostnad	
Rørkostnader	1 820	1,00	91 000	kr
Anleggskostnader	2 590	0,50	64 750	kr
Anboring			0	kr
Grop			30 000	kr
<b>Sum</b>			<b>190 000</b>	<b>kr</b>
Usikkerhet 10%			19 000	kr
Prosjektering og byggeledelse ca 15%			<b>40 000</b>	<b>kr</b>
<b>Totalt:</b>			<b>249 000</b>	<b>eks.mva</b>

Med Vennlig Hilsen

**Bjørn Christian Næss**

seniorkonsulent

**NORSK ENERGI**

Avd. Bergen

Damsgårdsveien 131 – 5160 Laksevåg

Mobil: +47 997 33 674

E-post: [bcn@energi.no](mailto:bcn@energi.no)

[www.energi.no](http://www.energi.no)

---

Denne epost har blitt kontrollert for virus av Serit  
This e-mail has been scanned for viruses by Serit

---